

ALSz Test Sertifikalı Cihaz
İMAL LİSANSI

No: ALSz (M) 06.0234

03.ŞUBAT.2006

Sertifika No : ALSz (M) 06.0234

Firma : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.-MUDANYA

Şartname No: MGM 112/ 1984 (R.G:12.02.1984-18874)

Cihaz : Maden Ocağı için 0.6 / 1 kV. Lastik Kablo

Sanayii Sicil: 512548.21

Ticari Sicil : M0153 (Bursa)

Türk Pirelli Kablo Sistemleri firmasına, MGM 112/1984 şartnamemiz esas alınarak dizayn edilen :

1.9 / 3.3 kV Çelik Tel Zırlı Tip 321 Lastik Kablo

nun tüm tiplerini temsil eden tip 321 kablonun 3x35/25 mm² kesitli numunesi üzerinde ALSz Test İstasyonu Müdürlüğüne yapılan inceleme ve testler neticesi MT1117/ M 374 nolu rapora göre ALSz (M) 00.0214 nolu sertifika verilmiştir.

Türk Pirelli Kablo Sistemleri A.Ş. firmasının ünvanı; Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. olarak değiştiğinden; Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.firmasının MT 1117/ M374 no'lu sınırlayıcı şartlar raporuna uygun olarak imal edeceği 1.9/3.3 kV.çelik tel zırlı, Tip 321 lastik kablolardaki bez şerit üzerine;

Tip 321-; MGM 112/ 1984; ALSz (M) 06. 0234; Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş


markalamasının yapılmasına izin verildiğine dair Genel Müdürlüğümüzce onaylanan bu sertifika-imal lisansı aşağıdaki süreler için geçerlidir.

Süreler, firmanın sınırlayıcı şartlarımıza aynen uyduğunun raporla tespiti halinde Test Yetkilisince yenilecektir.

Kablonun; şartnamesine uygun imalat ve kontrol sorumluluğu firmaya ait olup; kullanıcı satın aldığı kablo numunesinin kontrolünün ALSz Test İstasyonunca yapılmasını isteyebilir.

ALSz Test İstasyonu

H.Tuncay ÇELİK Baş Müh.



MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ali İhsan İNCE
Genel Müdür Yardımcısı

SÜRE	RAPOR No:	TEST YETKİLİSİ
31.12.2006	MT 1275 / LPRYSMIAN	H.Tuncay ÇELİK
31.12.2007	MT 1293/L PRYSMIAN	N.KARABAKAL
31.12.2008	MT 1313/L PRYSMIAN	H.Tuncay ÇELİK
31.12.2009	MT 1364/L PRYSMIAN	N.KARABAKAL
31.12.2010	MT 1412/L PRYSMIAN	EKREM TABAK
31.12.2011	MT 1455/ L PRYSMIAN	EKREM TABAK
31.12.2012	MT 1523/L PRYSMIAN	EKREM TABAK